


ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: DOMODOSSOLA
Indirizzo: ALPE LUSENTINO
NCEU: f. 58 n. 78 sub. 2
Piano: n 0 N 1
Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (2)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1950
Tipologia edificio: edificio contiguo
Volume lordo riscaldato (m³): 80,87
Superficie disperdente totale (m²): 72,8
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,9002
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 2,21
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²k): 4,9
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2542
Superficie utile Su (m²): 18,56
Tipologia impianto di riscaldamento: Non presente
Fonte energetica per riscaldamento: Energia elettrica
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
436,3 kWh/m²




limite di legge 70 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
acqua calda sanitaria = 44,4 kWh/m²



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo




Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 1263,1 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0.1 Ha



0 [Kg/m³anno] EMISSIONE DI CO₂ 124,47 Kg/m³anno 100

RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	Isolamento copertura	ALTA	1
	Isolamento interno pareti opache verticali	ALTA	2
	Isolamento solette vs terra	ALTA	2
	sostituzione serramenti con nuovi basso emissivi	MEDIA	3
IMPIANTO	installazione caldaia a pellets	ALTA	3

Manfredi Deliberti
S. GIOVANNI BATTISTA
C. CUSIO OSSOLA

N. certificato: 2011 203158 0002

B1 Scadenza: 26/05/2021

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2011 203158 0002

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	147,2 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	1133,246 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	82,43 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,385
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,77
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Passaggio di proprietà

Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare: 30/12/1966

Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico (Ante L.373/76) No

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore MARIO SCACIGA DELLA SILVA, nato a DOMODOSSOLA (VERBANO-CUSIO) il 05/10/1970 residente a CRODO (VERBANO-CUSIO-OSSOLA), CF SCCMRA70R05D332R ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- ☐ nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☒ nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- ☐ nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li crodo

il 26/05/2011

Firma digitale del Certificatore

MARIO SCACIGA DELLA SILVA N. 203158




Ricevuta Codici ACE

Buongiorno, con la presente si attesta che il certificato 2011 203158 0002 firmato digitalmente da MARIO SCACIGA DELLA SILVA è stato correttamente ricevuto dal SICEE in data 26/05/2011

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione,
Ricerca e Università'
Settore politiche
energetiche
Torino

Roberto Olyjey
Roberto Olyjey

[Signature]

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the signature. It contains the text "REGIONE PIEMONTE" and "DIREZIONE INNOVAZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'" around a central emblem.