

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: CEPPO MORELLI
 Indirizzo: località Canfinello, 20
 NCEU: f. 23 n. 339 sub.
 Piano: n 0 N 3
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (2)
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1940 / 2011
 Tipologia edificio: edificio isolato
 Volume lordo riscaldato (m³): 555,52
 Superficie disperdente totale (m²): 436,61
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,7859
 Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 1,6
 Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m²k): 2,18
 Zona climatica e Gradi Giorno: F / 3283
 Superficie utile Su (m²): 125,61
 Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. globale: 343,32 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %

INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale =
 278,37 kWh/m²




limite di legge 77,8562 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per
 acqua calda sanitaria = 21,66 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

Ettari di bosco = 0,10276 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	coibentazione delle pareti	ALTA	5 anni
IMPIANTO	sostituzione del gen. termico con caldaia a condensazione	ALTA	7 anni

Handwritten signature of Roberto Stroppa

Dott. Ing. Roberto Stroppa
 Albo professionale degli Ingegneri
 della provincia di V.C.O.
 N. 143

N. certificato: 2011 100819 0024

B1 Scadenza: 26/11/2021

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2011 100819 0024

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	86,3 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	383,42 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	112,7 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,73
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,815
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: Ristrutturazione edilizia
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore ROBERTO STROPPA, nato a PREMOSELLO-CHIOVENDA (VERBANO) il 26/09/1965 residente a CREVOLADOSSOLA (VERBANO-CUSIO) CF STRRT65P26H037V ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li Crevoladossola il 26/11/2011

Firma digitale del Certificatore

Dott. Ing. Roberto Stroppa
 Albo pubblico dei periti ed ingegneri
 della provincia di V.G.O.
 N. 143

ROBERTO STROPPA N. 100819

Roberto Stroppa

RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 26/11/2011
Certificatore: STROPPIA ROBERTO
Codice ACE: 2011 100819 0024

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento all'immobile censito nella provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA al comune di CEPPO MORELLI in località Canfinello 20 con i seguenti dati catastali sez. - foglio 23 particella 339 subalterno -

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione, Ricerca e Università
Settore politiche energetiche
Torino